

ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರಿಹಾರ

1804 (2143); ಡಾ|| ಸುಧಾಕರ್ ಕೆ. (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)

- ಅ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;
- ಆ) ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದರ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು;
- ಇ) ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಹಾಗೂ ತುಂಡಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸ್ವರ್ತಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಹಾರ ಎಷ್ಟು;
- ಈ) ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ; ವಿವರ ನೀಡುವುದು;
- ಉ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ; ಇದರ ತಡೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ ಏನು;
- ಊ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೇ; ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ; ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು?

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ಇಂಧನ ಸಚಿವರು)

- ಅ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಆ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೊಲಗಳನ್ನು ಉಳುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಗೈಸೆಟ್‌ಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಕಂಬಗಳು ವಾಲಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಭಸದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಕಂಬಗಳು ವಾಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್‌ಟಿ ಸೆಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
- ಇ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಹಾಗೂ ತುಂಡಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಿದೆ.

ವರ್ಷ	2012-13	2013-14
ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ	04	06
ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	—	5.97

ಈ) ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:-

1. ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಮೂಲಕ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಫಲಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎ.ಬಿ. ಕೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ಜೋತು ಬಿದ್ದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಮಧ್ಯಂತರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
4. ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಾ ವಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (2013-2014) ₹ 10.94 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
6. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 2014-2015 ರಲ್ಲಿ ₹ 37 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಲು) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ನಷ್ಟ ಎಪ್ರಿಲ್-14 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 14.31% ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:-

- ವಿದ್ಯುತ್ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು.
- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನುಸಾರ 500 ಕೆವಿಎ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ 'ಸಮಯಾಧಾರಿತ' ಮಾಪಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ 0.5 ಎಸ್ ದರ್ಜೆಯ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾಪಕಗಳಿಂದ 0.2 ಎಸ್ ದರ್ಜೆಯ ಮಾಪಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸ್ 3 ವೈರ್ ಇರುವ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು 3 CT's ಮತ್ತು 3 PT's ಒಳಗೊಂಡ 3 ಫೇಸ್ 4 ವೈರ್ ಮಾಪಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ "ವಿದ್ಯುತ್ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಪರಿಶೋಧನೆ" ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

- ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 - ಗ್ರಾಹಕರ ಸೂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 - ದೋಷಯುಕ್ತ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 - ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಪಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- 100% ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಪಕಕರಣ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ. ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರ	ಬೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕವಿಪ್ರನಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1.	ಅಧಿಕಾರಿ	41	22
2.	ನೌಕರರು	565	243
ಒಟ್ಟು		606	265

ಬೆಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ), ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ) ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗದಾಳು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ

1805 (936); ಡಾ|| ಉಮೇಶ್ ಜಿ. ಜಾಧವ್ (ಚಿಂಚೋಳಿ)

- ಅ) ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;
- ಆ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)

ಡಾ: ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು)

- ಅ) ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ 15 ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು 1969ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಸದರಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ 8 ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು 1967-68ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.